



331

21.03.16
М.С. Сахаров

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26 Тел./факс: (82151) Тел: 3-02-30 E-mail:

vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 77 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Радуга» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника Отдела надзорной деятельности г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

города (района)

России по Республике Коми Захарцева Алексея Владимировича от « 21 » марта 20 16 года № 77 , ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» апреля 20 16 г. по «21» апреля 2016г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

инспектором отдела НДПР г. Воркуты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Каштуля Яной Сергеев-ной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Ра-дуга» г. Воркуты по адресу: РК, г. Воркута, ул. Некрасова, д.53-Б



(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующим МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Алексеевой Л.П.; заместителем заведующе-го по АХР МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Сенькова Елена Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В со от ве тс тв ни	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова-ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения тре-бования по-жарной безопа-сности	Отметка (под-пись) о выполне-нии (указывается только вы-полнение)
1	2	3	4	5

1. В групповых ячейках «Антошка», «Зайчик», «Петушок», «Гномик» (1-й этаж), «Колокольчик», «Незабудка» (2-й этаж) допускается применение материалов напольных покрытий с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.7	01.08.2016 Перекрестко на 20.04.2017 Акт проверки 5135 от 08.08.2016.	
2. Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов в сенсорной комнате (3 этаж).	Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ) п. 33	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор отдела НДПР г. Воркуты
Каштуля Яна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 21 » апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

« 21 » 04 20 16 г.


(должность, фамилия, инициалы)

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26 Тел./факс: (82151) Тел: 3-02-30 E-mail:

vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 77 / 1 / 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№54 «Радуга» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника Отдела надзорной деятельности г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

города (района)

России по Республике Коми Захарцева Алексея Владимировича от « 21 » марта 20 16 года № 77 , ст.
6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» апреля
20 16 г. по «21» апреля 2016г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

инспектором отдела НДПР г. Воркуты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Каштуля Яной Сергеев-
ной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Ра-
дуга» г. Воркуты по адресу: РК, г. Воркута, ул. Некрасова, д.53-Б

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующим МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Алексеевой Л.П.; заместителем заведующе-
го по АХР МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Сенькова Елены Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В со от ве ТС ТВ ни	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения тре- бования по- жарной безопа- сности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

1. Система дублирования сигналов ЛПС и СОУЭ на пульт пожарной охраны без участия работников объекта, установленная на объекте, не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности (не обеспечивает передачу сигнала по основному и резервному каналу, извещения о пожаре не передаются в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме, а также данная система не прошла сертификацию в области пожарной безопасности).	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 п.7	20.04.2017	
--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НДПР г. Воркуты

Каштуля Яна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » апреля 20 16 г.



Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

« » 20 16 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26 Тел./факс: (82151) Тел: 3-02-30 E-mail:

vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 77 / 1 / 3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №54 «Радуга» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника Отдела надзорной деятельности г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

города (района)

России по Республике Коми Захарцева Алексея Владимировича от « 21 » марта 20 16 года № 77 , ст.
6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» апреля
20 16 г. по «21» апреля 2016г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

инспектором отдела НДПР г. Воркуты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Кашгуля Яной Сергеев-
ной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Ра-
дуга» г. Воркуты по адресу: РК, г. Воркута, ул. Некрасова, д.53-Б

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующим МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Алексеевой Л.П.; заместителем заведующе-
го по АХР МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты Сенькова Елена Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В со от ве тс тв ни	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения тре- бования по- жарной безопас- ности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

1.	Помещение вентиляционной (3 этаж), выделенное перегородками I типа имеет заполнение проемов ниже 2-го типа.	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.14* табл.1,2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	20.04.2017	
2.	Помещение щитовой (3 этаж), выделенное перегородками I типа имеет заполнение проемов ниже 2-го типа.	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.14* табл.1,2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	20.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НДПР г. Воркуты

Каштуля Яна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 21 » апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(Handwritten signature)

(подпись)

« 21 » 04 20 16 г.

(Handwritten signature: зав. отделом Инженер АТ)

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999