

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Республике Коми

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9
Тел: (8212) 24-51-00 Факс: (8212) 24-43-25
E-mail: gurk@gukomi.ru

Отдел надзорной деятельности г. Воркуты

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26
Тел:/факс: (8251) 3-91-36; Тел: 3-02-30
E-mail: vorkuta-gpn@yandex.ru

Предписание N 252/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

И.О. директора Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54» («Радуга») г. Воркуты Ильичевой Анне Викторовне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 01.07.2014г. по 08.07.2014г. инспектором отдела надзорной деятельности г. Воркуты, управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК, лейтенантом внутренней службы, Каштуля Яной Сергеевной проведена плановая проверка на основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности города Воркуты управления надзорной деятельности Главного управления Адаева Василия Александровича № 252 от 25.06.2014г. Согласно «Сводного плана проведения плановых проверок объектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций и т. д) расположенных на территории Республики Коми на 2014г.» от 20.12.2013г. размещенного на официальном сайте МЧС России.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора надзорной деятельности проводившего мероприятие по надзору.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад» №54 («Радуга») г. Воркуты

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Исполняющим обязанности директора Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54» («Радуга») г. Воркуты Ильичевой Анной Викторовной (Приказ №70К от 20.05.2014г): заместителем директора по АХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54» («Радуга») г. Воркуты Сенниковой Еленой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5	6

1.	Лицо, исполняющее обязанности руководителя (И.О. заведующего), направить на обучение пожарно-техническому минимуму.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" часть III, п. 39	25.08.2014	
2.	Оборудовать светильник в подсобном помещении (1 этаж) колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.п.в) п.42 Постановление правительства №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»	25.08.2014	
3.	Оборудовать светильник в инвентарной комнате (1 этаж) колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.п.в) п.42 Постановление правительства №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»	25.08.2014	
4.	Разместить пожарные извещатели в кабинете музыкального руководителя на расстояние от стен не менее 0,1м	Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.18	25.08.2014	
5.	Разместить пожарные извещатели в прогулочной зоне и коридоре на расстояние от стен не менее 0,1м (3 шт.)	Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.18	25.08.2014	
6.	Помещение инвентарной (1этаж) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 83. НПБ 110-03 п.4.	25.08.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




Инспектор ОНД г. Воркуты
(должность, фамилия, инициалы)

Я.С. Каштуля
(государственного инспектора надзорной деятельности)

"08" июля 2014г.

тел. 39136

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"08" 04 2014г.

И.о. директора Ивченко А.В.
(должность, фамилия, инициалы)